

* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указывать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

Шаршукоев Е.В.

* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указывать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2025 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения							Показатели надежности теплоснабжения					
			Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Объем натурального топлива фактически использованный для выработки тепловой энергии	Переводной коэффициент натурального топлива в условное	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления	Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину)	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях *	Протяженность тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии *	Величина установленной мощности источника тепловой энергии
			кг у.т./Гкал	тыс. куб. м (тонн, куб. м)		Гкал	Гкал	Гкал/м ²	м ²	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.	Гкал/час
1	Сосновский муниципальный округ	МУП "Елизарово" котельная д. Малахово ул. Школьная, 10 ул. Советская, 7	162,35	32,48	1,18	380,99	0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0,241

Директор

Парашков Е. В.

* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

